

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно – пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-ПШ» (далее Оповещатель) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель «ПШ» - потолочный шаровой (буква «Ш» в названии обозначает корпус «шар»; установка на потолок на специальном кабеле самого оповещателя).

Модификация	Звуковое давление дБ	Выходная мощность, Вт	Габаритные размеры, диаметр, мм	Вес кг
ПШ – 10	105	10	180	1,38

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение – 30 В, 100 В

Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Подключение	
ПШ - 10	
Коричневый	«общий»
Желтый с зеленой полоской	30 В
Синий	100 В

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ПШ-10»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-ПШ» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя «ГЛАГОЛ-ПШ» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт

Оповещателя.



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ОХРАННО – ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ  
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)  
«ГЛАГОЛ-ПШ»  
ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**