

Система Обратной Речевой Связи «Тромбон – СОРС»
Пульт Диспетчера «ТРОМБОН – СОРС - ПД»

ПАСПОРТ

1. Общие положения.

Пульт диспетчера «Тромбон – СОРС-ПД», (далее Пульт или ПД) является компонентом Системы Обратной Речевой Связи «Тромбон – СОРС».

Пульт, в составе с другими компонентами системы «Тромбон – СОРС», предназначен для построения:

- а) систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4 и 5 типов;
- б) экстренной связи для маломобильных групп населения (МГН);
- в) громко говорящей связи (ГГС) на протяженных объектах.

Пульт выпускается в соответствии с ТУ 4371-001-88310620-17 и следующими нормативными документами: федеральным законом 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012, СП 3.13130-2012 и СП 59.13130-2009.

Пульт «Тромбон – СОРС-ПД» выпускается в исполнениях «1» и «2», отличающихся только комплектом поставки.

2. Технические характеристики.

Основное постоянное напряжение питания от блока Тромбон – СОРС – ЛБС	8-36 В
Мощность, потребляемая от блока Тромбон – СОРС – ЛБС, не более	1,8 Вт
Количество портов RS485 (четырёх проводной) для связи с ЛБС	1
Количество портов RS485 (двух проводной) для связи с ПК	1
Максимальная длина линий связи между с ЛБС и ПК	1200 м
Количество ПД, подключаемых к одному ЛБС	1 шт.
Количество пультов в 1 системе	1 - 4 шт.
Количество контролируемых абонентских вызывных устройств	512 шт.
Количество зон оповещения	99 шт.
Габаритные размеры Пульта без микрофона, не более	320x142x50 мм
Типовая длина микрофона	235 мм
Вес Пульта, не более	1,4 кг

3. Комплект поставки.

Пульт диспетчера «Тромбон – СОРС-ПД»	- 1шт.
Инструкция по эксплуатации	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.
Разъем RJ-45 (только для исполнения «1»)	- 2шт.

4. Свидетельство о приемке.

Пульт «Тромбон – СОРС- ПД», исполнение «____», серийный номер _____ дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-17 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ16.В._____. Отметка ОТК: Подпись _____, штамп _____
Срок годности – 10 лет со дня изготовления.

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие пульта диспетчера «Тромбон – СОРС-ПД» требованиям ТУ 4371-001-88310620-17 и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Пульта составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать ПД за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт Пульта потребителем не допускается.

Доставка ПД к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Пульт прекращается в следующих случаях:

- выхода ПД из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта ПД потребителем.

Срок годности оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

6. Сведения об изготовителе.

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, тел./факс: (4912) 29-68-41 www.trombon.org

Сервисный центр

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 622, тел./факс (495) 721-86-35

info@trombon.org