

Блок коммутации «Тромбон БК»

Паспорт

ДВТР.431164.001ПС

1. Назначение блока коммутации «Тромбон БК»

Блок коммутации «Тромбон БК» (далее – Блок) предназначен для коммутации основного питающего напряжения 230В 50Гц на усилители мощности «Тромбон УМ-120», «Тромбон УМ-240», «Тромбон УМ-360», «Тромбон УМ-480», «Тромбон УМ-600».

Блок соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ. Блок выпускается в двух исполнениях, отличающихся техническими характеристиками и гарантийными обязательствами.

2. Технические характеристики

Количество входов подключения основного напряжения питания 230В 50Гц:	4
Количество выходов для подключения усилителей «Тромбон УМ-120 / 240 / 360»:	4
Напряжение и частота на выходах подключения усилителей «Тромбон УМ-120 / 240 / 360»:	230В 50Гц
Максимальный коммутируемый ток по каждому входу / выходу:	5 А
Количество входов управления:	2
Входное переменное напряжение на входе управления «К ПУ «Питание усилителя 230В»:	195...253В/50±1Гц
Входное постоянное напряжение на входе управления «К ПУ «Питание усилителя 24В»:	20,4 – 28В
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота):	438/320/88мм
Масса без упаковки, не более:	5 кг

3. Комплект поставки

Блок коммутации «Тромбон БК»	– 1 шт.
Ручки	– 2 шт.
Паспорт	– 1 шт.
Руководство по эксплуатации	– 1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Блока коммутации «Тромбон БК» всем требованиям технических условий ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Блока составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Блок за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя.

Самостоятельный ремонт Блока потребителем не допускается.

Доставка Блока к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Блок прекращается в следующих случаях:

- выхода Блока из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Блока потребителем без письменного согласия изготовителя.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

5. Сведения о приемке

Прибор, серийный номер _____, дата изготовления _____
соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00147/20.

Отметка ОТК: Подпись _____ штамп

МП

6. Изготовитель:

Изготовитель ООО «СОУЭ «Тромбон», www.trombon.org, info@trombon.org

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, подъезд 2,
БЦ Станколит, офис 1720.

Телефоны: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65