



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vnipo@mail.ru; <http://www.vnipo.ru>

Генеральному директору
ООО «Плазма-Т»

А.В. Семенову

info@plazma-t.ru

30.01.2014 № 380ЭИ-11-2-02

на № БН от 24.01.2014

О требованиях пожарной безопасности

На Ваш запрос сообщаю следующее.

Согласно требованиям п. 5.1 СП 3.13130.2009 световые оповещатели «Выход» должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

Требования пункта 5.1 СП 3.13130.2009 установлены с целью обеспечить световое оповещение и управление эвакуацией на все время пребывания людей в здании. Допускается предусматривать эвакуационные знаки пожарной безопасности, в том числе световые оповещатели «Выход», которые будут постоянно находиться во включенном состоянии.

На световые оповещатели «Выход», управление которыми осуществляется от систем пожарной автоматики объекта, распространяются требования сводов правил СП 3.13130.2009 и СП 5.13130.2009. В частности, требования к алгоритму управления, организации электропитания и контролю целостности линий связи между приборами управления и оповещателями.

Требования вышеуказанных нормативных документов не распространяются на световые оповещатели «Выход», функционирующие в составе систем аварийного освещения, и не связанные с системой пожарной автоматики.

Заместитель начальника института

Н.В. Жмельков

И.А. Веклич
529-82-44