Система Обратной Речевой Связи «Тромбон СОРС»

Абонентское вызывное устройство «Тромбон СОРС-АВУ» исполнение ТУ (уличное)

Паспорт

ДВТР.425621.023ПС

1. Общие положения.

Абонентское вызывное устройство «Тромбон СОРС-АВУ» исполнение ТУ (с трубкой для улицы), (далее АВУ) является компонентом Системы Обратной Речевой Связи «Тромбон СОРС».

АВУ, в составе с другими компонентами системы «Тромбон СОРС», предназначено для построения:

а) систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4 и 5 типов;

в) систем диспетчерской связи на протяженных объектах.

АВУ выпускается в соответствии с ДВТР.425641.001ТУ.

Абонентское вызывное устройство «Тромбон СОРС-АВУ» исполнение ТУ выпускается в металлическом антивандальном теплоизолированном корпусе навесного монтажа с подогревом. АВУ оснащено телефонной трубкой, дополнительным зуммером и световым индикатором, расположенным на верхней части корпуса.

2. Технические характеристики.

Напряжение питания, постоянное, по линии связи от Тромбон СОРС-ЛБС:	14-36 В
Потребляемая мощность, не более:	0,4 Вт
Напряжение питания внутреннего подогревателя:	187 – 253 В
Потребляемая мощность внутренним подогревателем не более:	13 Вт
Порт для связи с Тромбон СОРС-ЛБС и другими АВУ:	RS485
Количество портов RS485/разъемов для связи с ЛБС и другими АВУ:	1/2
Максимальная длина линий связи с ЛБС:	1200 м
Габаритные размеры АВУ исполнение ТУ (с уложенной трубкой), не более:	285x160x140 мм
Диапазон рабочих температур:	-60 … +40^{O}C
Класс защиты:	IP 54
Масса АВУ исполнение ТУ, не более:	3,1 кг

По устойчивости к электромагнитным помехам Тромбон СОРС-АВУ соответствует требованиям второй степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

Тромбон СОРС-АВУ удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки.

Абонентское вызывное устройство «Тромбон СОРС-АВУ» исполнение ТУ (уличное)	- 1шт.
Руководство по эксплуатации	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.

4. Свидетельство о приемке.

«Тромбон СОРС-АВУ» исполнение ТУ, серийный номер _____ дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признано годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01258/22.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп МП

5. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие абонентского вызывного устройства «Тромбон СОРС-АВУ» исполнение ТУ техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации АВУ исполнения ТУ составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать АВУ за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт АВУ потребителем не допускается.

Доставка АВУ к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на АВУ прекращается в следующих случаях:

- выхода его из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта АВУ потребителем.

6. Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18,

подъезд 12, этаж 1, офис 101.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73