Светозвуковое табло «Тромбон СОРС-ИСТ»

исполнение П

(прямоугольный прозрачный корпус, различные варианты кронштейна)

Паспорт

ДВТР.425621.020ПС

1. Общие положения.

Информационное светозвуковое табло «Тромбон СОРС-ИСТ» исполнение П (далее ИСТ) является компонентом Системы Обратной Речевой Связи «Тромбон СОРС».

ИСТ, в составе с другими компонентами системы «Тромбон СОРС», предназначено для построения:

а) систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4 и 5 типов;

б) экстренной связи для маломобильных групп населения (МГН);

ИСТ выпускается в соответствии с техническими условиями ДВТР.425641.001ТУ.

ИСТ в исполнении П выпускается в прямоугольном корпусе со световым прозрачным баннером. ИСТ исполнение П имеет варианта поставки: - П1 с универсальным кронштейном для потолочного или настенного монтажа; - П2 с торцевым кронштейном для монтажа перпендикулярно стене; - П3 без кронштейна, на корпусе установлены кольца для подвесного монтажа на несущий шнур. Шнур в комплект поставки не входит.

2. Технические характеристики.

Напряжение питания, постоянное, по линии связи от Тромбон СОРС-АВУ:	12-36 В
Потребляемая мощность, не более:	1,5 Вт
Порт для связи с Тромбон СОРС-АВУ:	аналоговый
Максимальная длина линий связи с АВУ:	20 м
Габаритные размеры ИСТ, не более:	296х333х48 мм
Масса ИСТ исполнение П, не более:	0,6 кг
Материал корпуса:	пластик
Рабочий диапазон температур:	0 … +40°С
Климатическое исполнение по:	IP40

3. Комплект поставки.

Информационное светозвуковое табло «Тромбон СОРС-ИСТ»	- 1шт.
Кронштейн установочный универсальный (только исполнение П1)	- 1 шт.
Кронштейн торцевой настенный (только для исполнения П2)	- 1 шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.

4. Схема подключения

Информационное светозвуковое табло «Тромбон СОРС-ИСТ» рассчитано для совместной работы с абонентскими вызывными устройствами «Тромбон СОРС-АВУ». Схема подключения ИСТ приведена в руководстве по эксплуатации на абонентское вызывное устройство.

Маркировка проводов ИСТ:

Коричневый (или розовый, или красный) – положительный провод, синий (или серый) – отрицательный.

5. Свидетельство о приемке.

«Тромбон СОРС-ИСТ» исполнение П_____, дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признано годным к эксплуатации.

Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02424/25.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие информационного светозвукового табло «Тромбон СОРС-ИСТ» исполнение П техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации ИСТ составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать ИСТ за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя.

Самостоятельный ремонт ИСТ потребителем не допускается.

Доставка ИСТ к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на ИСТ прекращается в следующих случаях:

- выхода его из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;

- при обнаружении механических дефектов;

- самостоятельного ремонта ИСТ потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 10 лет с момента изготовления.

7. Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 18,

подъезд 12, этаж 1, офис 101.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73