



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00071/20

Серия **RU** № **0230269**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОУЭ «ТРОМБОН». Место нахождения (адрес юридического лица): 390029, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ, ДОМ 40А, ЛИТЕРА Б. Основной государственный регистрационный номер: 1126230002612. Телефон: +78007076506. Адрес электронной почты: info@cctvonyx.ru, info@trombon.org.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОУЭ «ТРОМБОН». Место нахождения (адрес юридического лица): 390029, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ, ДОМ 40А, ЛИТЕРА Б. Основной государственный регистрационный номер: 1126230002612.

ПРОДУКЦИЯ Прибор управления пожарный блочно-модульный «ТРОМБОН – СДУ», предназначенный для управления системами речевого оповещения в составе: «Тромбон – ЦСО» – блок управления и контроля «Автоматизированное рабочее место оператора», «Тромбон – БЧС-М» - сетевой блок управления, «Тромбон – IP – К8-акб» - коммутатор, «Тромбон – IP – К8-Л» - коммутатор, выпускаемый по ДВТР.425641.006 ТУ «СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЭВАКУАЦИЕЙ «ТРОМБОН – СДУ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8517 61 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 54 ОС-20 от 21.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01), протокола сертификационных испытаний ППБ-525/09-2020 от 24.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 398-СС/08-2020 от 07.08.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Срок хранения компонентов системы – 12 лет со дня изготовления, срок службы до списания – 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.09.2020 ПО 27.09.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Максимова
(подпись)

Гребенко
(подпись)



Максимова Марина Александровна

(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)